



- UWAGA:**
- UZIOM - taśma bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm na głębokości 0.6m
 - ZWODY na dachu na wspornikach 10cm - drut ocynkowany Ø8
 - ZWODY na ścianie na uchwyłach dystansowych 10cm- drut ocynkowany Ø8
 - Złącza kontrolne drut - taśma w obudowach gruntowych na złącze kontrolne
 - Na zwodach odprowadzających zainstalować osłony przewodów uzmięających o dł. 2m
 - ↳ - Igllica kominiowa
 - ↳ - Zwód pionowy wysokości 0,35m z drutu Ø8

Jednostka projektowa	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX"		
Temat	Okazanie Wozniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-100 Krosno tel. 013 436 99 10(12) "Projekt budowlano-wykonawczy zamocnienia więźby dachowej, wykonania nowego poszycia i pokrycia dachowego oraz wykonania instalacji odgromowej w Domu Ignacego Łukasiewicza w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwczego w Bóbrce"		
Investor	Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwczego im. Ignacego Łukasiewicza	38-458 Chorokówka, Bóbrka	Data: 06.2015 r.
Adres	38-458 Chorokówka, obręb ewid. Bóbrka dz. nr. ewid. 1157/2		Skala
Nazwa projektu	Instalacja odgromowa. Rzut dachu.		1:100
Branża	architektoniczno - budowlana	Podpis	Nr rys.
Projektant	mgr inż. Krzysztof Nowak specjalność: instalacyjna (PDK.01.56/PWO/EI/4)		E1